

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Zasilacz awaryjny UPS - 5 sztuk

LP.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Moc wyjściowa	400W / 650 VA
2.	Gniazda wyjściowe	(1) IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa) (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (2) IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa)
3.	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym	180 - 260V
4.	Typ akumulatora	Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
5.	Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	14.8 minuty (250 W)
6.	Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 100%	4.7 minuty (500 W)
7.	Montaż/Obudowa	wolnostojąca
8.	Gwarancja	1 rok

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
Lidia Lewandowska