

# MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek

[www.mopr.wloclawek.pl](http://www.mopr.wloclawek.pl)

tel. 54 411 63 11, fax 54 411 63 14;

e-mail: [sekretariat@mopr.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@mopr.wloclawek.pl)

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy PN-EN ISO 9001 : 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek  
tel. / fax 054 411 63 00, Nr tel. 054-351  
(20)

Włocławek 2013-12-13

MOPR.AK.AZ.3320.10.2013

## INFORMACJA O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( nr ogłoszenia 263771-2013) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie** robót budowlanych pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w części parteru budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, działając zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- prawo Zamówień Publicznych(text jedn. Dz. U. z 2013r.,poz. 907 z późn. zm.), informuje, że wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 1 pkt. 3 przedmiotowej ustawy – przekazuje niniejszym dokumentem podanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację.

Informacja, o złożonych zapytaniach zamawiający sporządził według kolejności wpływu zapytań, kierując się datą wpływu.

### ZAPYTANIE NR 1 – otrzymane w dniu 12.12.2013r.

1. Dotyczy lp. 14,15,16,17,18 obmiaru robót. Nakłady katalogu KNR 0-19 rozdział 10 obejmują: montaż ościeżnicy – obsadzenie z uszczelnieniem pianką i zawieszenie skrzydeł z regulacją – bez obróbki obsadzenia. Zamawiający dopisał obróbkę obsadzenia. Czy drzwi będą obsadzane w przygotowanych otworach ? Na czym ma polegać obróbka obsadzenia? (Wykucie i obsadzenie drzwi z obróbką obsadzenia zawarte jest w rozdziale 9 katalogu). W obmiarze nie ma demontażu drzwi i poszerzenia otworów drzwiowych.

2. W zestawieniu stolarki i rzucie parteru występują drzwi P8 szklone szkłem bezpiecznym dymoszczelnym. Tych drzwi nie ma w obmiarze robót.
3. Dotyczy lp. 14 obmiaru - drzwi PORTA mają być pełne czy przeszklone, lokalowe czy do wc?
4. Prosimy podać szczegółowy obmiar drzwi z poz. 15 obmiaru (68,23m<sup>2</sup>) z podziałem na pełne i przeszklone.
5. W obmiarze robót nie ujęto drzwi zewnętrznych P1 i P2.
6. Dotyczy lp.22 obmiaru – podana pozycja katalogowa nie jest spójna z podanym przez Was opisem w obmiarze. KNR 2-02 tab. 1106-03 stanowi o dopłatach za pogrubienie posadzek o 1cm, opis w obmiarze dotyczy tab. 1106-02 tj. ułożenie posadzki gr. 2,5 mm zatartej na gładko. Prawdziwa jest podstawa wyceny czy opis? Prosimy o sprostowanie.
7. Dotyczy lp.26 obmiaru – podana pozycja katalogowa nie jest spójna z podanym przez Was opisem w obmiarze. Podana podstawa NNRNKB 202 tab. 1134-02 dotyczy gruntowania. Opis w obmiarze dotyczy tabeli 1130-02 na warstwy wyrównujące i wygładzające. Prawdziwa jest podstawa wyceny czy opis? Prosimy o sprostowanie.
8. Dotyczy lp. 8 i 9 obmiaru – uchwyty dla niepełnosprawnych mają być stałe czy uchylne? Prosimy o podanie długości uchwytów.
9. Dotyczy lp. 34 , 36 obmiaru – czy baterie umywalkowe i miski są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych?

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego w odniesieniu do Zapytania nr 1:**

**Ad 1.** - Tak, drzwi będą obsadzone w przygotowanych otworach, w pierwszym etapie remontu objętego zakresem zamówienia. W późniejszym etapie remontu budynku drzwi będą obsadzone z wykuciem otworów. W wycenie należy przyjąć również demontaż istniejących drzwi.

**Ad. 2** - W późniejszym etapie remontu budynku nastąpi wymiana drzwi P8.

**Ad. 3** - Drzwi typu PORTA lub równoważne pełne do wc – 4 szt.

**Ad. 4-** Zamawiający wyjaśnił kwestię w odpowiedzi na zapytania w informacji z dnia 2013-11-12.

**Ad. 5** - W późniejszym etapie remontu budynku Zamawiający przystąpi do wymiany drzwi P1 i P2 zewnętrznych.

**Ad. 6** – należy przyjąć podstawę wyceny czyli KNR 2-02 1106-03.

**Ad. 7** – należy przyjąć podstawę wyceny NNRNKB202 1130-02.

**Ad. 8** – uchwyty mają być stałe, szt.21: 1 szt. 3,00mb, 1 szt. 5,50mb, 5 szt. 2,00mb, 1 szt. 3,5mb, 1 szt. 8,00mb, 1 szt. 4,00mb, 5 szt. 1,50mb, 6 szt. 2,50mb.

**Ad. 9** – baterie umywalkowe i umywalki są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

#### **Zapytanie nr 2 – złożone w dniu 2013-12-12**

1. Poz. 17 kosztorysu – drzwi balkonowe PCV EI 30, w wersji PCV nie jest produkowana, jedynie w aluminium z szybą ogniową co należy ująć?

## Wyjaśnienia Zamawiającego w odniesieniu do Zapytania nr 2:

- przy wycenie należy przyjąć drzwi z aluminium.

### ZAPYTANIE NR 3 – otrzymane w dniu 13.12.2013r.

1. W załączniku nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia wspomniana została konieczność wykucia otworu wejściowego w miejscu okna z lewej strony korytarza i zabezpieczeniu go przed dostępem osób postronnych. Nie została także zwarta informacja o przeznaczeniu tego otworu po zakończeniu wykonania prac (ponowne wstawienie okna, wstawienie drzwi, zamurowanie). Czynności te nie zostały uwzględnione w załączonym obmiarze.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ, rysunek dokumentacji projektowej zawiera informacje o wstawieniu ścianek działowych i uzupełnieniu stropu piwnicy. Roboty te nie zostały jednak ujęte w obmiarze wykonywanych prac. Czy należy je zatem uwzględnić w kalkulacjach, czy roboty te zostały już wykonane?

### Wyjaśnienia Zamawiającego w odniesieniu do Zapytania nr 3:

**Ad. 1** – po zakończeniu robót remontowych należy wykonać otwór okienny ze stanu przed remontem. Roboty te należy ująć w wycenie oferty.

**Ad. 2** – w kalkulacji cenowej należy ująć wykonanie ścianek działowych w toaletach dla osób niepełnosprawnych bez uzupełnienia stropu piwnicy zgodnie z wyciągiem z dokumentacji projektowej (ścianki działowe murowane z cegły kratówki K2 o grub. 12 cm – 25,35m<sup>2</sup>, tynki wewnętrzne zwykłe kat. III) .

INSPEKTOR NADZORU  
MOPR we Włocławku  
*Artur Płoszaj*  
Upr. Bud. Nr UA-7342-5/86/92 Wk

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Edyta Wiśniewska*

KIEROWNIK SEKCJI  
Administracji i Zamówień Publicznych  
*Renata Słonieczna*